



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0149.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Łączniki do rur Gebo Unisolid typu UniCoup i UniFlange

Zawierający / containing: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG40), powłokę Resicot R4, NBR

Przeznaczony do / destined: łączenia i naprawy rur DN40-300 stalowych, żeliwnych z PE, PVC i cementowych służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Qingdao Oci Industrial Co. Lt
2660771 68 Xiang Gang Zhong Road
21 A. Hua Pu Mansion, Qingdao, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Gebo Technika International Sp. z o.o.
05-270 Marki
ul. Okólna 45



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.05.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.05.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 maja 2022

The date of issue of the certificate: 18th May 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z ur. Maciej Szyba

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB