



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0151.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Gwintowane łączniki rurowe (złączki gwintowane) GEBO Fittings (seria Platinum)**

Zawierający / containing: **zeliwo ciągliwe czarne, powłokę cynkową zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Jinan Meide Casting Co., Ltd.
250400 Jinan
No. 3 Nanmed Road, Pingyin County, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

GEBO Technika International Sp. z o.o.
05-270 Marki
ul. Okólna 45

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.03.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.03.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 marca 2026

The date of issue of the certificate: 20th March 2026

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko